

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» февраля 2024 г., 56240061000209341591

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



30.08.2024 - Сроки устранения

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Оренбургской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» февраля 2024 г., № 2402/018-56/12/ПВПР-13/1

(дата составления предписания)

обл Оренбургская, г Оренбург, ул Луговая, Дом 78А, 83532499379, e-mail: ond_orenburg@56.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный контроль)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 20 » февраля 2024 г., учетный номер 56240061000209341591.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля и соответствия с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Дасаева Елена Александровна, e-mail: e.dasaeva@56.mchs.gov.ru, телефон: +73532499378

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), а также численность группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Оренбургская, р-н Оренбургский, с Дедуровка, ул Торговая, Дом 5

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемой деятельности (местоположение) объекта государственного контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА (ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ) "ЗЕРНЫШКО" С.ДЕДУРОВКА ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 460503, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ОРЕНБУРГСКИЙ, СЕЛО ДЕДУРОВКА, ТОРГОВАЯ УЛИЦА, 5

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или иного должностного лица ответственного за соблюдение требований законодательства)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты не хранится документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов применяемых для потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений. (ППР в РФ п. 25)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

2. Ширина марша лестничных клеток выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,18 м., 0,91 м.) (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Технического регламента.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

3. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек в коридор выполнена менее 1,2 м. (фактически от 0,85 м. - 0,89 м.) (ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 5.1.4, СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 4, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
30.08.2024
4. Тип заполнения проема в противопожарной преградах I-го типа помещения пищеблока, не соответствуют требуемому (дверь выполнены не противопожарной), (ст. 4, ст. 6, ч. 2, 3 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п. 5.5.2)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 12, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категории В или Г и помещениями категории Д должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы, экраны.
Срок устранения нарушения:
30.08.2024
5. Ограждения перил (поручни) в лестничных клетках выполнены высотой менее 1,2 м. (фактически 0,95 м.), (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
30.08.2024
6. Блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 15.3)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для контроля работоспособности установки.
Срок устранения нарушения:
30.08.2024
7. Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4 - го типа по [2], оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, заблокированных с системами пожарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р (В соответствии с приложением Р применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности). Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.1, п. 14.2; ППР в РФ п. 54)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для контроля работоспособности установки.
Срок устранения нарушения:
30.08.2024
8. В наружных стенах лестничной клетки не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и

других специальных устройств, с площадью остекления не 1,2 м2. Устройство для открывания окон должно быть расположено не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или этажа. (ст. 4, ст. 6 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

9. Отсутствует двери отделяющая коридор первого, второго этажа от лестничной клетки, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

10. Высота пути эвакуации из лестничной клетки в коридор выполнена менее 2,2 м. ст.4, ст.6, ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

11. Конструкция карниза здания детского сада выполнена из материалов с показателями группы горючести белее чем НГ, Г1 (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 2.13130.2020 п. 5.4.5);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

12. Отсутствует ограждение на кровле здания (ст. 4, ст. 6, ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

13. Наружная лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов. ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 6, Глава 1, Статья 6. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

14. Наружная лестница 3-го типа выполнена с уклоном более 60° (ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.

7.1.2)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

- 15 Высота ограждений лестниц 3-го типа выполнена менее 1,2 м. (фактически – 0,89 м.) ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

- 16 Проступи и ступени лестниц 3-го типа выполнены не сплошными шириной менее 0,2 м. (фактически – 0,07 м.) ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.1.2

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

- 17 Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР в РФ п. 17 б.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

- 18 Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек непосредственно наружу выполнена менее 1,2 м. (фактически - 0,72- 0,79 м.) ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, 5.1.4 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 4, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

30.08.2024

Означаются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которых установлено нарушение обязательного требования, ссылки на законодательные акты, устанавливающие нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятое и решение контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)
Дасаева Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F2F40C0F6345B0275065CA318A1AF0D
Владелец: Дасаева Елена Александровна
Действителен с 10.10.2025 по 02.01.2025

подпись

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Дасаева Елена Александровна, e-mail: e.dasaeva@56.mchs.gov.ru, телефон: +73532499378

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

